



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.002.A № 62105

Срок действия до 25 апреля 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Приборы контроля высоковольтных выключателей ПКВ/УЗ.0
(модификация ПКВ/УЗ.1)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "СКБ электротехнического
приборостроения" (ООО "СКБ ЭП"), г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 63774-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
СКБ 121.00.00.000 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 25 апреля 2016 г. № 467

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2016 г.

Серия СИ

№ 023995